Акт готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 – 2022 учебному году

Составлен « 12» июля 2021г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1»
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Гагарина, 12

3. Фактический адрес: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Гагарина, 12
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания 1933
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Кудашева Лариса Юрьевна

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 01 июня 2021 года № 498
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
«О подготовке и проведении проверки готовности образовательных организаций Новолялинского городского округа к новому 2021-2022 учебному году»;

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:
Кильдюшевская Е.В., заместитель главы администрации Новолялинского городского округа по социальным и общим вопросам;

7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Морозова Л.П., начальник Управления образованием Новолялинского городского округа заместитель председателя Территориальной комиссии Новолялинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

7.3. Секретарь комиссии:
Худяков А.А., инженер по комплексной безопасности Муниципального казённого учреждения Новолялинского городского округа "Информационно-методический центр";

7.4. Члены комиссии:
от Государственного пожарного надзора:
Подкорытов Р.Л., начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
от территориальной организации профсоюза работников народного образования:
Смирнова Л.Г., председатель районной организации Профсоюзов работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
от Росгвардии:
Захаров А.С., майор полиции, начальник ПЦО № 2 Серовского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию);
от Полиции:
от территориального ОГИБДД:
Немчанинов А.Г., майор полиции, главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения по Новолялинскому городскому округу (по согласованию);
от территориального ОВД:
Лёвин К.Е., подполковник полиции, заместитель начальника - начальник полиции МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию);
от общественности:

Коротких И.И., председатель общественной палаты Новолялинского городского округа (по согласованию);

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(полное наименование образовательной организации)

к 2021 - 2022 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Кильдюшевская Е.В.

Заместитель председателя комиссии: Морозова Л.П.

Секретарь комиссии: Худяков А.А.

Члены комиссии: Подкорытов Р.Л.

Смирнова Л.Г.

Захаров А.С.

Немчанинов А.Г.

Лёвин К.Е.

Коротких И.И.

«12» июля 2021г.

Особое мнение к акту готовности образовательного учреждения к 2021/2022 учебному году. МАОУ НГО «СОШ №1».

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (рабочий проект, техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, акты испытания на герметичность, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;
2. В здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 помещения чердака не защищены системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, п.3 ст.52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3, п.4.4, табл. 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности, утвержденные Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539
3. Помещения лыжной базы, тренера, раздевалки и дефектолога не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», п.3, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";
4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
5. В здании основной школы не установлены предусмотренные проектной документацией двери, ведущие на лестничную клетку, эвакуационных выходов из поэтажного коридора на 2 этаже, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации, пп «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Начальник ОНДиПР ГО Верхотурский Новолялинского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Старший лейтенант внутренней службы Р.Л. Подкорытов